ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 057

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: техникум.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87; тел. 8 (38155) 21-540, e-mail: spokatt@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2281 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 96279 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1989, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г., капитального 01.07.2020 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Калачинский аграрно-технический техникум" (БПОУ КАТТ).
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87, 8 (38155) 21-540, spokatt@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность *(нужное подчеркнуть)*.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное подчеркнуть)*.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная *(нужное подчеркнуть)*.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, 8 (3812) 25-35-58, 24-76-59, educate@omskportal.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть).*

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть).* В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть).*

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 270 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения: 150 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом осуществляется пассажирским транспортом (4 маршрутных автобусов: 1,1а,2,4) до остановки "Больница".

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный пассажирский транспорт отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть).*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть).*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [1)]
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	А
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

[1)] Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[1)]	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	4,5,6,7,8	2,3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	9,10	7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	11,12	7,9,10
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	–	–	–
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13,14	6,11,12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	15,16	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

[1)] Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: **ДУ** по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Создать условия доступности на объекте	2 квартал 2020 г.
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		–	–
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1		–	–
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Вход на участок оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Установка тактильных	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				направляющих указателей на территории учреждения.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	–	–	–	–
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1			–	–
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1			–	–
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1			–	–
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Обеспечить оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	2 квартал 2017 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10		1		Оборудовать	Зона

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
%				парковку для инвалидов. Размер места для стоянки автомобиля выполнить 6,0х3,6м. Места парковки обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м.	ответственности БУЗОО "Калачинская ЦРБ"
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	1			При входе в здание установить на наружной лестнице основного входа поручни высотой 0,9 м. Поручни	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				выполнить непрерывными. Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением.; диаметр поручня выполнить от 0,04 до 0,06 м округлого сечения. На поручнях перил предусмотреть рельефные предупредительные полосы об окончании перил. Краевые ступени выделить контрастным цветом или фактурой.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Вход на участок оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Установить предупреждающие знаки, пиктограммы предназначенные для	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				информации инвалидов о возможных опасностях и сложностях, ожидающих на пути следования; о доступности учреждения. Установить знаки о путях эвакуации.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Информирующие обозначения помещений внутри здания дублировать рельефными знаками. Тактильные таблички разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1			–	–
4.6. Сменные кресла-коляски	1			–	–
4.7. Поручни		1		Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне учебного помещения предусмотреть опорный поручень на высоте 0,7 м.	2 квартал 2020 г.
4.8. Пандусы	1			–	–
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1			–	–
4.10. Раздвижные двери	1			–	–
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Довести размер туалетной кабины не менее 1,65х2,2 м. Ширину двери в свету выполнить не менее 0,9 м. с открыванием наружу. В	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Установить крючки для одежды, трости, костылей. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней у унитаза. Применить унитазы, имеющие опору для спины. Установить	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручни у раковины. Туалетную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом. Выключатели, электросушилку для рук расположить на высоте 0,8-1,1 м. от пола.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Демонтаж порогов, либо довести высоту порогов в учебных и медицинских кабинетах до 0,014 м. Ширину двери в процедурном кабинете довести	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				до 0,9 м в свету.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1			–	–
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1			–	–
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	Провести обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	2 квартал 2017 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1			–	–
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1			–	–
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным			10 %	–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1			–	–
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести инструктаж сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам.	2 квартал 2017 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100 %	–	–
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0 %	–	–
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0 %	–	–
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0 %	–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0 %	–	–
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0 %	–	–
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0 %	–	–
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	–	–
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0 %	Организовать помощь инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	–
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0 %	Разработать административно - распорядительны	2 квартал 2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				е акты по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг	

Примечание: [1)] в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50x100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [1)]
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Капитальный ремонт.

[1)] Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017-2020 год в рамках исполнения управленческого решения п. 3.6. паспорта доступности бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Калачинский аграрно-технический техникум"
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование с Министерством образования Омской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):
1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "15" марта 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "15" марта 2017 года № _____.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "16" марта 2017 года № 2.

Руководитель _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Дата "15" марта 2017 года

_____