ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 065

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие.
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87; тел. 8 (38155) 21-540, e-mail: e-mail: spokatt@yandex.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей 692,8 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 96279 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1973, год последнего капитального ремонта: 2017 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2018 г., капитального не планируется.
1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Калачинский аграрно-технический техникум" (БПОУ КАТТ).
1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепова, 87; телефон: 8 (38155) 21-540, e-mail: e-mail: spokatt@yandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность *(нужное подчеркнуть).*
1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное подчеркнуть).*
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная муниципальная *(нужное подчеркнуть).*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство Образования Омской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, 8 (3812) 25-35-58, 24-76-59, e-mail: educate@omskportal.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть).*
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть).* В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть).*
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть).*
2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день: 50 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения: 3 человека.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом осуществляется пассажирским транспортом (4 маршрутных автобуса: № 1, 1А, 2, 6) до остановки "Техникум".
.
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный пассажирский транспорт отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть).*
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть).*
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*,
(описание)
их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [1)]
С нарушениями зрения	ВНД
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД

[1)] Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[1)]	Приложение	
			№ на плане	№ фото

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[1)]	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3	1,2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4,5,6,7	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	8	11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	–	–	–
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ВНД	9	5,6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	10,11, 12	7,8,9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	13,14, 15	11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

[1)] Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: ВНД по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Создать условия доступности на объекте	2 квартал 2020 г.
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		–	–
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1		–	–
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Вход в здание оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Установка	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				тактильных направляющих указателей на территории учреждения.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	–	–	–	–
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1			–	–
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1			–	–
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1			–	–
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Обеспечить оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	2 квартал 2018 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Оборудовать парковку для инвалидов. Размер места для стоянки автомобиля выполнить 6,0х3,6м. Места парковки обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м.	2 квартал 2020 г
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		При входе в здание на наружной лестнице основного входа установить поручни	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				высотой 0,9 м. Поручни выполнить непрерывными. Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением.; диаметр поручня выполнить от 0,04 до 0,06 м округлого сечения. На поручнях перил предусмотреть рельефные предупредительные полосы об окончании перил. Поверхность ступеней	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				наружной лестницы выполнить ровными, с антискользящим покрытием. Ширину проступи выполнить от 0,35 до 0,4 м; высоту подступенка выполнить от 0,12 до 0,15 м. Краевые ступени выделить контрастным цветом или фактурой. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильные средства глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				0,8 м. до входа.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Вход в здание оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.	2 квартал 2020 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Информирующие обозначения помещений внутри здания дублировать рельефными знаками. Тактильные таблички разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	2 квартал 2020 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1			–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	1			–	–
4.7. Поручни		1		Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне помещений предусмотреть опорные поручни на высоте 0,9 м.	2 квартал 2020 г.
4.8. Пандусы		1		При входе в здание установить пандус с уклоном 1:20. Выполнить ширину пандуса (при одностороннем движении) 0,9 - 1,0 м, площадку на горизонтальном участке пандуса глубиной не менее 1,5 м. Поручни пандуса	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				расположитьна высоте 0,7 и 0,9 м., Завершающие части поручня выполнить длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Поручни выполнить округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть колесоотбойные устройства высотой не менее 0,05 м. Выделить поручни и колесоотбойные устройства контрастным цветом.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1			–	–
4.10. Раздвижные двери	1			–	–
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Обустроить доступную душевую кабину шириной не менее 1,65 м, глубиной 1,8 м с	2 квартал 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				открыванием дверей наружу. В кабине предусмотреть пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Половое покрытие в душевой кабине выполнить нескользким, поддон без порогов. Душевую кабину оборудовать переносным или закрепленным к стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м. от уровня пола, ручным душем, настенными	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручнями. Глубину сиденья выполнить не менее 0,48 м., длина – 0,85 м. Над входом кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Применить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, либо с автоматическим сенсорным краном бескантактного типа.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1			–	Не нуждается
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1			–	–
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1			–	–
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	Провести обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	2 квартал 2018 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1			–	–
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1			–	–
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих			10 %	–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1			–	–
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести инструктаж сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам.	2 квартал 2018 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100 %	–	–
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			10 %	–	–
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0 %	–	–
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по			0 %	–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0 %	–	–
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0 %	–	–
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0 %	–	–
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0 %	–	–
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0 %	–	–
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала,			0 %	Разработать административно-	2 квартал 2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставляющего данные услуги населению), %				распорядительные акты по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг	

Примечание: [1)] в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50x100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [1)]
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

[1)] Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018-2020 год в рамках исполнения управленческого решения п. 3.6. паспорта доступности бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Калачинский аграрно-технический техникум".
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование с Министерством образования Омской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):
1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "30" мая 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "30" мая 2018 года № _____.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "01" июня 2018 года № 5.

Руководитель _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Дата "01" июня 2018 года